

工事費内訳

1

名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接工事費									
機械設備工事		1		式					
計									
共通費									
共通仮設費		1		式					
現場管理費		1		式					
一般管理費等		1		式					
計									
工事価格		1		式					
消費税等相当額		1		式				消費税率 10 %	
工事費		1		式					

工事種別内訳

2

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

3

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

△

機械設備工事

[illegible]

機械設備工事 中科目別内訳

5

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
空気調和設備		1	式		
計					
換気設備		1	式		
計					
付帯工事		1	式		
計					
撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					

機械設備工事 細目別内訳

6

機械設備工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気ヒートポンプ 室外機 EHP-1	ビル用型 冷房能力85.0kW/暖房能力95.0kW 高効率機器 防振架台	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-1	天井吊り型 4方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW パネル ドレンアップ 装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-2	天井ビル用型 冷房能力7.1kW/暖房能力8.0kW パネル 吸込口用キャンバス 付 ドレンアップ 装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-3	天井吊り型 4方向 冷房能力5.6kW/暖房能力6.3kW パネル ドレンアップ 装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-4	天井吊り型 4方向 冷房能力4.5kW/暖房能力5.0kW パネル ドレンアップ 装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-5	天井吊り型 4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW パネル ドレンアップ 装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-6	天井吊り型 4方向 冷房能力9.0kW/暖房能力10.0kW パネル ドレンアップ 装備	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-1-7	天井吊り型 4方向 冷房能力11.2kW/暖房能力12.5kW パネル ドレンアップ 装備	4	台			
電気ヒートポンプ 室外機 EHP-2	ビル用型 冷房能力8.0kW/暖房能力9.0kW 高効率機器 防振架台	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-2-1	壁掛型 冷房能力2.2kW/暖房能力2.5kW ドレンアップ キット	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 EHP-2-2	天井吊り型 4方向 冷房能力7.1kW/暖房能力8.0kW パネル ドレンアップ	1	台			
ワイヤードリモコン	ビル用空調機用	10	台			

機械設備工事 細目別内訳

7

機械設備工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気ヒートポンプ EHP-3 EHP-3-1	シングル 冷房能力2.8kW/暖房能力3.6kW 除湿機能 空気清浄機能 ワイヤレスリモコン	1	組			
電気ヒートポンプ EHP-4 EHP-4-1	シングル 冷房能力2.8kW/暖房能力3.6kW 除湿機能 空気清浄機能 ワイヤレスリモコン	1	組			
機器搬入費	移動式クレーン 16t 油圧ジャッキ, 皿, 道板等含む	1	式			
吹き上げダクト	保温 有 200mm	3	本			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/9.52 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	10	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35/12.70 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52/15.88 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7/25.4 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88/28.58 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05/31.75 EM-EEF1.6mm-3C EM-CEE1.25mm-2C	1	m			
ドレン管	25A	14	m			
配管切断	冷媒管用被覆銅管	28	か所			
配管切断	樹脂管 25A	12	か所			

機械設備工事 細目別内訳

8

機械設備工事		空気調和設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管接続	冷媒管用被覆銅管	28	か所			
配管接続	樹脂管 25A	12	か所			
機械はつり(ダイヤモンドカッターによる配管用貫通口)	100～150mm 150mm	2	か所			
ガルバリウムラッキング		10	m			
ステンレス鋼板ラッキング		3	m			
ドレン用浸透樹脂	土工事を含む	2	か所			
計						

機械設備工事 細目別内訳

9

機械設備工事		換気設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調換気扇 HEX-1	天井埋込型 24時間換気機能付 φ200 500m3/h	1	台			
空調換気扇 HEX-2	天井埋込型 φ200 500m3/h	2	台			
空調換気扇 HEX-3	天井埋込型 φ150 350m3/h	3	台			
空調換気扇 HEX-4	天井 Wyatt 型 24時間換気機能付 φ200 500m3/h	1	台			
空調換気扇 HEX-5	天井埋込型 24時間換気機能付 φ150 250m3/h	1	台			
コントロールスイッチ		8	台			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 150mm	8	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート無 200mm	7	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 150mm 保温厚25	8	m			
スパイラルダクト保温 (32K)	グラスウール 屋内隠ぺい,ダクトシャフト内 アルミガラスウール 200mm 保温厚25	7	m			
配管切断	樹脂管 25A	2	か所			
ドレン管栓止め	25A	2	か所			
配管切断	鋼管 20A	3	か所			
給水管栓止め	20A	1	か所			
仕切弁閉表示		1	式			

機械設備工事 細目別内訳

11

機械設備工事 付帯工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【電気設備工事】						
電灯分電盤改修	漏電遮断器 1個新設	1	面			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C ビット・天井	22	m			
EM-CEケーブル	3.5mm2- 3C 管内	8	m			
厚鋼電線管 (G)	露出配管 22mm	8	m			
プルボックス形 防水 (溶融亜鉛めっき)	(縦 + 横) : 200 奥行 : 100	1	個			
開閉器箱 (屋外形)	MCCB2P 30AF × 2個	1	個			
機械はつり(ダクト カッターによる 配管用貫通口)	100 ~ 150mm 38mm	1	か所			
本棚上部照明 取外・再取付		9	個			
【建築工事】						
天井 ロックール 化粧吸音板張り (DR)	フラット内部用 厚12 不燃 下張GB-R 厚 9.5共	36	m ²			
天井 せっこうボード 張り (GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	4	m ²			
合成樹脂エマルジョンペイント塗り (EP) (素地共)	珪藻土・せっこうプラスタ-面 素地ごしらえB種 EP2回塗り (B種)見上面	4	m ²			
【直接仮設費】						
養生・整理・清掃 後片付け	内部	1	式			

機械設備工事 細目別内訳

12

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

13

機械設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
電気ヒートポンプ 室外機 撤去 EHP-1'	ビル内型 冷房能力85.0kW 暖房能力90.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-1'	天井吊下型 4方向 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-2'	天井ビル内型 4方向 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-3'	天井吊下型 4方向 冷房能力5.6kW 暖房能力6.3kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-4'	天井吊下型 4方向 冷房能力4.5kW 暖房能力5.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-5'	天井吊下型 4方向 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-6'	天井吊下型 4方向 冷房能力9.0kW 暖房能力10.0kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-1-7'	天井吊下型 4方向 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	4	台			
電気ヒートポンプ 室外機 撤去 EHP-2'	ビル内型 冷房能力11.2kW 暖房能力12.5kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-2-1'	壁掛型 冷房能力2.8kW 暖房能力3.6kW	1	台			
電気ヒートポンプ 室内機 撤去 EHP-2-2'	天井吊下型 4方向 冷房能力7.1kW 暖房能力8.0kW	1	台			
空調換気扇 HEX-1' 撤去	天井埋込型 24時間換気機能付 φ200 500m3/h	1	台			
空調換気扇 HEX-2' 撤去	天井埋込型 φ200 500m3/h	2	台			
空調換気扇 HEX-3' 撤去	天井埋込型 φ150 350m3/h	3	台			
空調換気扇 HEX-4' 撤去	天井吊下型 24時間換気機能付 φ200 500m3/h	1	台			

機械設備工事 細目別内訳

14

機械設備工事 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
空調換気扇 HEX-5' 撤去	天井埋込型 24時間換気機能付 φ150 250m3/h	1	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35/12.70	2	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52/15.88	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	12.70/25.40	1	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88/28.58	3	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05/31.75	1	m			
ドレン管 撤去	25A	6	m			
スパイラルダクト 撤去	150mm	8	m			
スパイラルダクト 撤去	200mm	7	m			
内外装材撤去	天井 集積まで（分別集積）	40	m ²			
計						

機械設備工事 細目別内訳

15

機械設備工事		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
冷媒70N回収破壊 処理費	100.0 kW	1	台			
冷媒70N回収破壊 処理費	12.5 kW	1	台			
建設発生材の運搬 費	類 その他 都市部 4tダンプ 27.0km以下	10	m3			
発生材積込（人力 ）	木材・内装材類	10	m3			
発生材処分費	金属くず	8	m3			
発生材処分費	廃プラスチック類	1	m3			
発生材処分費	廃石膏ボード	1	m3			
計						

共通仮設費(積上) 明細

16

[illegible]