

## 木造住宅耐震化促進事業結果報告書【耐震改修】

調布市木造住宅耐震化促進助成金交付要綱に基づく耐震改修工事が完了しましたので、その結果を報告します。

調 布 市 長 宛

令和6年3月1日

報告者（工事監理者等）

（1級）建築士（大臣）登録第123456号

氏名 調布 太郎

（1級）建築士事務所（知事）登録第12345号

名称 (株)調布設計

所在地 調布市小島町2-35-1

電話 042-481-7545

### 1 対象住宅所有者

(1)氏名	住宅 二郎
(2)住所	調布市小島町5-1-1
(3)連絡先（電話）	042-481-7111

### 2 対象住宅概要

(1)所在地	調布市小島町5-1-1	
(2)構造・規模	木造一部 一 造 地上2階 地下 一 階 延べ面積123.45㎡	
(3)工事期間	令和6年1月10日から 令和6年2月20日まで	
(4)工事概要	・耐力壁設置工事（1階6か所，2階2か所） ・屋根改修工事（日本瓦からスレート瓦に葺き替え） ・基礎補強工事	
(5)工事期間中における変更内容	変更年月日	変更の概要と変更された設計図書の種類
	令和6.1.17	・筋違い金物の変更（同性能品）：平面図
(6)主な建築材料が設計図書のとおりであることの確認	確認年月日	確認方法の概要
	①令和6.1.24 ② 令和6.2.7	①鉄筋，屋根下地材，木材，構造金物類を写真にて確認 ②コンクリート，屋根材，石膏ボード，内装材を現場立会いにて確認
(7)主要な工事が設計図書のとおりに行われていることの確認	確認年月日	確認方法の概要
	①令和6.1.31 ② 令和6.2.14	①配筋検査，屋根下地検査を現場にて実施 ②耐力壁設置箇所について現場にて設計図書と照合
(8)工事完了時における確認	確認年月日	確認結果の概要
	令和6.2.20	・基礎補強工事の仕上げ状況を確認し問題なし ・屋根改修工事の仕上げ状況を確認し問題なし ・耐力壁設置工事の内装仕上げ状況を確認し問題なし
(9)特記事項		